

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02285

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009220

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО».
Адрес: 390047, Россия, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912)911-240, факс (4912)911-232.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО» г. Белгород.
Адрес: 390047, Россия, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный промузел, 21, стр. 58.
Фактический адрес: 308017, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Рабочая, 6. ОГРН: 1046213008170.
Телефон (4722)21-35-03, факс (4722)21-35-03.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные на синтетическом связующем теплоизоляционные «IZOBEL» марки Л-25, без покрытия (содержание органических веществ не более 3,5 % по массе), выпускаемые по ТУ 5762-005-54655944-2009 с изм. №1, №2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 34 (ОКПД2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях №5829/РС от 06.07.2018 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3450-АОП от 20.06.2018 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.07.2018 по 05.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
М.П. Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

